



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0001785-14
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 17 січня 2014 до 30 жовтня 2018
Срок действия с

Продукція Прилади приймально-контрольні систем димо- та тепловидалення моделей: 8531
Продукция SVM 24-5, SVM 24-8; SV 24-24, SV 24-30, SV 24-32,
SV 48-8, SV 48-24, SV 48-30, SV 48-32.
Для вікон та фрамуг, систем димо- та тепловидалення код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам Державних будівельних норм та стандартів України
Соответствует требованиям ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»
пп. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4;
ДСТУ ІЕС 61000-6-3:2007 «Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія
завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим
енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-3:2006, ІДТ)»;
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2008 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік
струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2005, ІДТ)»;
ДСТУ ІЕС 61000-3-3:2012 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми та рівні флуктуацій напруги
та флікера в низьковольтних системах електроживлення для устаткування з номінальною силою
струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов (EN 61000-3-3:2008, ІДТ)»;
ДСТУ EN 54-2:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні
пожежні (EN 54-2:1997, ІДТ)» зі зміною № 1:2012 пп. 15.4 – 15.15;
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)»;
Технічні документації виробника за функційними показниками

Виробник продукції Фірма «Actulux A/S» (Данія),
Изготовитель продукции Haandaerkervej 2, DK 9560 Hadsund, Denmark

Сертифікат видано Фірма «Actulux A/S» (Данія),
Сертификат выдан Haandaerkervej 2, DK 9560 Hadsund, Denmark

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно з 13.01.2014 до 30.10.2018.
Дополнительная информация Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників
сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності.
Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Сертификат выдан органом по сертификации юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166, № UA.PN.166 від 25.07.2011

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 12.12.2013 №№ 62/2013, 63/2013 ТОВ «Росток-ВЦ»
На основании (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416).
Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009
від 17.10.2013 № 300/13 ОС «ЦСМВ»

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



Handwritten signature
підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 443809