

ПВВ «InterPort»


ДСТУ EN 54-18: 2009 ТУ У 31.6-31405191-001:2012 Серт. № UA1.016.0177088-12 (з 15.10.2012 р. до 21.08. 2015 р.)

Пристрої вводу-виводу сигналів диспетчеризації систем протипожежного захисту «InterPort» виконують функції **мережевих контролерів** та призначені для виконання задач управління, візуалізації та приймання інформації про стан елементів систем протипожежного захисту (СПЗ) та систем і устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із **забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі**.


ПВВ являють собою інтелектуальні пристрої вводу-виводу даних, що можуть **об'єднуватись в мережу та/або самостійно виконувати обробку даних**.




C1




P1




V




C2



P2



C3



P3

Модифікація ПВВ «InterPort»	P1	P2	P3	C1	C2	C3	V
Особливості модифікації	з TFT дисплеєм	світлодіод. індикація	без індикації	з TFT дисплеєм	світлодіод. індикація	без індикації	--
Призначення	для підключення виконавчого обладнання та формування топології мережі						візуалізація
Кількість ліній RS-485 для підключення підлеглих ПВВ		1			6		--
Максимальна кількість підлеглих ПВВ		95			570		--
Кількість портів	вводу-виводу	16			8		--
	виводу даних постійного струму	--			--		64
	вводу даних	--			--		8